

**Proceso de solicitud para mantenimiento preventivo Planta Eléctrica Caterpillar**

<b>Ficha Técnica</b>			
<b>No. Item</b>	<b>Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>
1	Mantenimiento Preventivo MP4 para el generador CAT 3456-CCB00930, debe incluir: cambio aceite del motor, cambio de filtro aceite del motor, cambio de filtros de combustible, cambio de filtros de aire, ajuste y calibración de válvulas del motor, prueba de aislamiento generador eléctrico, completar nivel de coolant y revisión del sistema de refrigeración, limpieza del equipo, análisis de aceite y coolant, inspección TA1, motor, radiador, sistema eléctrico, sistema combustible y chequeo de falla (motor oscilando) mantenimiento correctivo al generador del equipo (incluye) traslado del equipo desde la instalación campus ITLA al taller de reparación de la Imca, y traslado desde el taller de la Imca al campus ITLA, instalación de la línea de alimentación, y puesta en marcha del equipo, suministro de materiales a utilizar.	unidad	1

**PLAN DE ENTREGA ESTIMADO**

<b>Ítem</b>	<b>Dirección de entrega</b>	<b>Cantidad requerida</b>	<b>Fecha necesidad</b>
1	ITLA, Autopista Las Américas Km. 27, Parque Cibernético de Santo Domingo, Boca Chica		
<b>NOTA:</b>	<b>fecha de necesidad de 15 a 45 días</b>		

Revisado y Aprobado por:

Denni Alejandro Arias Gonzalez  
Departamento De servicios generales


