

Proceso de solicitud para mantenimiento preventivo Planta Eléctrica Caterpillar

Ficha Técnica

No. Item	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Unidad de Medida	Cantidad
1	Mantenimiento Preventivo MP4 para el generador CAT 3456-CCB00930, debe incluir: cambio aceite del motor, cambio de filtro aceite del motor, cambio de filtros de combustible, cambio de filtros de aire, cambio de correas, ajuste y calibración de válvulas del motor, prueba de aislamiento generador eléctrico, completar nivel de coolant y revisión del sistema de refrigeración, limpieza del equipo, análisis de aceite y coolant, inspección TA1, motor, radiador, sistema eléctrico, sistema combustible y chequeo de falla (motor oscilando)	unidad	1

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ITLA, Autopista Las Américas Km. 27, Parque Cibernético de Santo Domingo, Boca Chica		

NOTA: fecha de necesidad de 15 a 45 días

Revisado y Aprobado por:

Alejandro Marte

Alejandro Marte

Enc. De servicios generales

