

**Proceso de solicitud para mantenimiento preventivo
Planta Electrica Caterpillar**

Ficha Técnica

No. Item	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Unidad de Medida	Cantidad	Código (Rubro)
1	Mantenimiento Preventivo MP4 para el generador CAT 3456-CCB00930, debe incluir: cambio aceite del motor, cambio de filtro aceite del motor, cambio de filtros de combustible, cambio de filtros de aire, cambio de correas, ajuste y calibracion de valvulas del motor, prueba de aislamiento generador electrico, completar nivel de coolant y revision del sistema de refrigeracion, limpieza del equipo, analisis de aceite y coolant, inspeccion TA1, motor, radiador, sistema electrico, sistema combustible y chequeo de falla (motor oscilando)	unidad	1	26101605

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ITLA, Autopista Las Américas Km. 27, Parque Cibernético de Santo Domingo, Boca Chica	1	

NOTA:

Fecha de necesidad de 15 a 45 días

Alejandro Marte.
Enc. De Servicios Generales


