

Proceso de mantenimiento preventivo Plantas Electricas Caterpillar

Ficha Técnica

No. Item	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Unidad de Medida	Cantidad
1	Mantenimiento Preventivo MP4 para el generador CAT 3456 - CCB00930, Debe incluir: Cambio aceite del motor, Cambio de filtro aceite del motor, Cambio de filtros de combustible, Cambio de filtros de aire, Cambio de correas, Ajuste y calibración de válvulas del motor, Prueba de aislamiento generador eléctrico, Completar nivel de coolant y revisión del sistema de refrigeración, Limpieza del equipo, Análisis de aceite y coolant, Inspección TA1, motor, radiador, sistema eléctrico Y sistema combustible.	Unidad	1

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1			

NOTA:	Fecha necesidad de 15 a 45 días
--------------	---------------------------------

Revisado y Aprobado por:



Joan Reynoso
 Enc. Dpto. Servicios Generales

